



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295

Powielanie i rozpowszechnianie
za zgodą osób upoważnionych



AC 020

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

ITB-1466/W

Potwierdza się, że:

STALOWE DRZWI I KLAPY PRZECIWPÓŻAROWE MCR ALPE

przeznaczone do wykonywania zamknięć otworów w ścianach od których wymagane są klasy odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2:2005:

- EI₁ 20/EI₂ 30/EW 60
- EI₁ 30/EI₂ 60/EW 60

oraz klasa dymoszczelności S60 wg Ustaleń Aprobacyjnych UA GW VII.01/2004

wprowadzone do obrotu i produkowane przez:

MERCOR SA
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk

w zakładzie produkcyjnym:

MERCOR SA
ul. Namysłowska 113
46-081 Dobrzeń Wielki

spełniają wymagania określone w:

Aprobacie Technicznej Nr AT-15-2841/2005 + Aneks nr 1÷3

Producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z planem badań.

Zakład Certyfikacji ITB przeprowadził wstępne badania typu (w zakresie odporności ogniowej i dymoszczelności) oraz wstępny audit zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji

Niniejszy certyfikat w odniesieniu do drzwi i klap ściennych o określonej odporności ogniowej lub dymoszczelności jest dokumentem wymaganym w systemie oceny zgodności 1, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późn. zm.).

Certyfikat zgodności nr ITB-1466/W został wydany po raz pierwszy 27.04.2006. Niniejszy certyfikat (zaktualizowany 21.02.2011) może być stosowany tylko w odniesieniu do wyrobów spełniających wymagania ww. specyfikacji technicznej i jest ważny w okresach ważności ww. specyfikacji technicznych do 31.12.2011, o ile specyfikacja techniczna zachowuje swoją ważność oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji lub system zakładowej kontroli produkcji.

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

Barbara Dobosz



DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

Marek Kąproń

Warszawa, 21.02.2011

ZNAK CERTYFIKACJI

Upoważnia się firmę:

MERCOR SA
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk

producenta wyrobu:

**STALOWE DRZWI I KLAPY PRZECIWPOŻAROWE
MCR ALPE**

do stosowania znaku certyfikacji ITB-WYRÓB BUDOWLANY
w okresie ważności certyfikatu nr ITB-1466/W



**CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
ITB-1466/W**

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji



Barbara Dobosz



Warszawa, 21.02.2011

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej



Marek Kaproń